

披露山庭園住宅団地管理組合法人 街路灯 LED 化工事

披露山庭園住宅地内には、披露山庭園住宅団地管理組合法人（以下「当法人」という）が維持管理を行っている 66 本の高圧ナトリウムランプの街灯があります。

当法人では、かねてから LED 化の検討を進めてまいりましたが、現在の高圧ナトリウムランプに相当する照度と演色性を備えた LED ランプが見つかり、このたび、これらのすべての街灯を LED ランプに交換するため、工事事業者を公募することにいたしました。説明をご確認の上、工事請負を希望される事業者はご応募ください。

1. 街路灯 LED 化工事の概要**(1) 工事内容（詳細は別紙参照）**

場所：披露山庭園住宅地内（逗子市小坪三丁目 9 番地～29 番地）
道路は逗子市の公道です。

工事内容：

ランプと安定器の交換（66 組）

街灯の清掃（ガラス面）

街灯の点検（点灯試験、街灯の損傷・不具合ヶ所の報告）

(2) 完了時期

協議の上決定しますが、契約後できるだけ早い時期の完了を目指しています。

2. 応募要領**(1) 応募資格**

本工事の応募資格は、次の条件を満たすことができる事業者とします。

- ・当該工事に必要な資格を有すること
- ・街路灯設置工事または、維持管理業務の実績を有すること
- ・反社会的勢力に関与していないこと

(2) 応募方法（提出先および提出期限）

応募事業者は、本要領に従い提出書類を揃えて、下記まで郵送または、持参にて提出してください。

〒249-0008 神奈川県逗子市小坪 3-18-2 披露山庭園住宅団地管理組合法人
提出期限は、2016（平成 28）年 8 月 19 日必着（到達）とします。

3. 提出書類（書式不問）

- ①見積書（工事保証アフターサービスについて明記のこと）
- ②会社案内・工事経歴書

4. 選考方法

提出書類について当法人理事会で審査し、工事事業者を決定します。なお、予算（税込 300 万円）を下回る金額で、工事内容が適切であることを条件とします。必要に応じてヒアリングや追加資料の提出等を求める場合があります。

5. 問い合わせ

本公募に関する問い合わせは、電話、FAX またはメールにて下記までお願いします。

披露山庭園住宅団地管理組合法人 管理事務所 担当：谷

電話：046-871-9982 FAX：046-871-9984 メール：info@hiroyama.jp

別紙

1. ランプ等の仕様

ランプと安定器の交換 (66組)

水銀灯タイプ LED ランプ (東芝 LDTS57-GE-39 同等品)

100v/200v 対応安定器

街灯の清掃 (ガラス面)

街灯の点検 (点灯試験・不具合ヶ所の報告)

参考：現在の街灯

ランプ：岩崎電気(株) 高圧ナトリウムランプ 220w サルクスエース NH220FLS

ソケット：岩崎電気(株)

水銀灯安定器：岩崎電気(株) H2.5CC2A352 200V/50Hz/250W/高力率形

その他：街灯高さ 5m 灯具部ガラス 40cm 角 6面 (一部 5面タイプ有り)

2. 現況写真

